

Prot. 25/0 RZ5 del 17/09/2018

*Sindaco del Comune di Sparanise*

*Ufficio Tecnico del Comune di Sparanise*


**OGGETTO: Richiesta interventi per l'adeguamento al D.Lgs. n°81/08 e ss.mm.ii. del plesso PRIMARIA e del plesso INFANZIA.**

Presso atto dello stato di fatto dei locali degli edifici in oggetto, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n°81/08 e ss.mm.ii., si chiede alle S.V. di mettere in atto i seguenti interventi di adeguamento:

- sostituzione degli infissi esterni apribili verso l'interno con altri conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (infissi del tipo scorrevoli con almeno 50,00 cm nella parte bassa fissa) – unicamente per il plesso infanzia;
- fornitura e posa in opera di tende ignifughe negli ambienti scolastici e rilascio della relativa certificazione;
- realizzazione di un sistema di protezione di tutte le tubazioni ubicate nei plessi scolastici;
- fornitura e posa in opera di elementi antiurto per i corpi scaldanti;
- sostituzione di una parte degli infissi interni con altri conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- ripristino dei rivestimenti nei servizi igienici, laddove tale intervento si rende necessario;
- adeguamento del numero dei servizi igienici in funzione della popolazione scolastica;
- adeguamento dei servizi igienici esistenti al piano terra per la realizzazione di un bagno H, unicamente per il plesso primaria;
- sostituzione della pavimentazione scolastica ove la stessa si presenta usurata e sconnessa;




**I.C.A.S. "Saverio Solimene"**  
**VIA CORRADO GRAZIADEI, 37 81056 SPARANISE (CE)**  
**TEL: 0823.1710196 FAX: 0823.1710207**  
**C.F.: 80101460634 COD. MEC.: NARI020001**  
**e-mail: ceic84600c@istruzione.it; PEC: ceic84600c@pec.istruzione.it**



- verifica semestrale dei mezzi estinguenti/pompa antincendio e adeguamento della dotazione attuale, con particolare riguardo al locale caldaia;
- verifica della stabilità dei neon e dei corpi illuminanti ubicati all'interno e all'esterno dei plessi scolastici;
- verifica periodica della messa a terra;
- realizzazione di segnaletica orizzontale nel cortile scolastico per l'individuazione delle aree di raccolta;
- fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo laddove la pavimentazione e/o le pedate delle scale si presentano scivolosi;
- revisione e sistemazione periodica delle porte di emergenza;
- manutenzione e/o revisione periodica di tutti gli infissi interni del plesso scolastico;
- manutenzione e/o revisione periodica di tutti gli infissi esterni del plesso scolastico;
- fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo nei servizi igienici;
- adeguamento ai sensi del Decreto n°37/08 (ex Legge n°46/90) dell'impianto elettrico delle scuole e rilascio della relativa certificazione;
- installazione di proteggi spigoli nelle aule scolastiche, laddove sono presenti spigoli vivi;
- interventi manutenzione e/o revisione periodica delle uscite di emergenza ubicate nel plesso scolastico, compresa di installazione dell'illuminazione di emergenza ove mancante;
- verifica ed eventuale adeguamento dell'impianto di messa a terra e rilascio della relativa certificazione;
- verifica ed eventuale adeguamento dei locali destinati alla manipolazione e somministrazione degli alimenti e bevande agli alunni, ai sensi dei: regolamento CE 852/04; Direttiva 123/2006 CE; D.Lgs. 155/97 e ss.mm.ii.; vigenti norme di prevenzione incendi per



I.C.A.S. "Saverio Solimene"  
VIA CORRADO GRAZIADEI, 37 81056 SPARANISE (CE)  
TEL: 0823.1710196 FAX: 0823.1710207  
C.F.: 80101460634 COD. MEC.: NARIO20001  
e-mail: ceic84600c@istruzione.it; PEC: ceic84600c@pec.istruzione.it



l'edilizia scolastica, che forniscono indicazioni precise sull'affollamento per i refettori;  
D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.; DPR 327/80 e ss.mm.ii.; Regolamento CE 178/2002; Decreto  
Legislativo 5 aprile 2006, n. 190; Regolamento CE 2073/2005 e regolamento CE  
1441/2007; Decreto Legislativo n. 193/2007; D.P.R 15.7.95.

Sicuri di un sollecito riscontro alla presenza l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL R.S.P.P.

(ing. *Vincenzo Guarino*)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dot. *sa Angela franco*)

