



**ISTITUTO COMPRESIVO
GIOVANNI PAOLO II**

Via Padula, 2 84127 Salerno tel 089/712547 fax 089/712968 codice
meccanografico SAIC8A6001 codice fiscale 95146370655

www.icgiovannipaolosecondosalerno.gov.it

e-mail: saic8a6001@istruzione.it – pec: saic8a6001@pec.istruzione.it

IC "GIOVANNI PAOLO II"-SALERNO
C.U.:UF5V10- AOO:SEGRETERIA
Prot. 0005554 del 20/05/2024
VI-9 (Entrata)

VERBALE PROVA DI EVACUAZIONE

I giorni 17 (diciassette) del mese di Maggio, nell'anno 2024 (duemilaventiquattro) presso l' I.C. Giovanni Paolo II si è svolta una simulazione di evacuazione con preavviso (RISCHIO TERREMOTO). L'esito della prova è stato discreto, con le seguenti indicazioni:

- 1) Plesso Monsignor Pirone, l'evacuazione dell'edificio si è svolta regolarmente senza correre e permettendo un deflusso tranquillo;
- 2) Plesso Alemagna/Collodi, si è svolta regolarmente senza correre e permettendo un deflusso tranquillo;
- 3) Plesso Sala Abbagnano, l'evacuazione dell'edificio si è svolta regolarmente senza correre e permettendo un deflusso tranquillo;
- 4) Plesso Luciani/S. Margherita, l'evacuazione dell'edificio si è svolta regolarmente senza correre e permettendo un deflusso tranquillo per le classi posizionate al piano terra, mentre sono emerse particolari criticità per le classi posizionate al primo piano, dove la porta antipanico, che dalla scala di emergenza porta all'uscita dal plesso, è risultata malfunzionante, creando un rallentamento del deflusso degli alunni.
- 5) Plesso "Torrione Alto", l'evacuazione dall'edificio, sia del personale di segreteria che degli alunni, si è svolta regolarmente, permettendo un deflusso tranquillo.

La prova è stata coordinata dai responsabili di plesso.

E' opportuno richiedere al Comune con urgenza la riparazione della porta antipanico del Plesso M. Luciani e la messa in opera di una adeguata segnalazione sonora ed ottica per allertare ed eseguire l'abbandono dell'edificio.

Il Dirigente Scolastico

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

L' addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione